

### Termopara typu E

Ze względu na wysoką czułość ( $68 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ ), ten typ termoelementu stosowany jest przede wszystkim w zakresie średnich temperatur (pełny zakres temperatur obejmuje od  $-200^\circ\text{C}$  do  $+900^\circ\text{C}$ ). Jest to materiał niemagnetyczny, co może być cenną zaletą w niektórych zastosowaniach specjalnych.

#### Tolerancje błędów zgodnie z normą PN-EN 60584-1

Klasa dokładności	Zakres temperatury		Dopuszczalny błąd
	1	$-40^\circ\text{C} \dots$	
$+375^\circ\text{C} \dots$		$+800^\circ\text{C}$	$\pm 0.0040 \times  t $
2	$-40^\circ\text{C} \dots$	$+333^\circ\text{C}$	$\pm 2.5^\circ\text{C}$
	$+333^\circ\text{C} \dots$	$+900^\circ\text{C}$	$\pm 0.0075 \times  t $



#### Oznaczenia barwne według norm międzynarodowych

Typ termopary	Oznaczenie przewodów kompensacyjnych i przedłużających		IEC /EN 60584-3	ANSI MC 96.1	BS 1843	NFC 42324	DIN 43714	JIS C 1610
	Przewód przed.	Przewód kompensacyjny						
NiCr vs. CuNi								
E	EX	-						

Tabela ITS-90 dla termopar typu E (spoina odniesienia  $0^\circ\text{C}$ ) – siła elektromotoryczna emf [mV]

$^\circ\text{C}$	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
-260	-9.835	-9.833	-9.831	-9.828	-9.825	-9.821	-9.817	-9.813	-9.808	-9.802	-9.797
-250	-9.797	-9.790	-9.784	-9.777	-9.770	-9.762	-9.754	-9.746	-9.737	-9.728	-9.718
-240	-9.718	-9.709	-9.698	-9.688	-9.677	-9.666	-9.654	-9.642	-9.630	-9.617	-9.604
-230	-9.604	-9.591	-9.577	-9.563	-9.548	-9.534	-9.519	-9.503	-9.487	-9.471	-9.455
-220	-9.455	-9.438	-9.421	-9.404	-9.386	-9.368	-9.350	-9.331	-9.313	-9.293	-9.274
-210	-9.274	-9.254	-9.234	-9.214	-9.193	-9.172	-9.151	-9.129	-9.107	-9.085	-9.063
-200	-9.063	-9.040	-9.017	-8.994	-8.971	-8.947	-8.923	-8.899	-8.874	-8.850	-8.825
-190	-8.825	-8.799	-8.774	-8.748	-8.722	-8.696	-8.669	-8.643	-8.616	-8.588	-8.561
-180	-8.561	-8.533	-8.505	-8.477	-8.449	-8.420	-8.391	-8.362	-8.333	-8.303	-8.273
-170	-8.273	-8.243	-8.213	-8.183	-8.152	-8.121	-8.090	-8.059	-8.027	-7.995	-7.963
-160	-7.963	-7.931	-7.899	-7.866	-7.833	-7.800	-7.767	-7.733	-7.700	-7.666	-7.632
-150	-7.632	-7.597	-7.563	-7.528	-7.493	-7.458	-7.423	-7.387	-7.351	-7.315	-7.279
-140	-7.279	-7.243	-7.206	-7.170	-7.133	-7.096	-7.058	-7.021	-6.983	-6.945	-6.907
-130	-6.907	-6.869	-6.831	-6.792	-6.753	-6.714	-6.675	-6.636	-6.596	-6.556	-6.516
-120	-6.516	-6.476	-6.436	-6.396	-6.355	-6.314	-6.273	-6.232	-6.191	-6.149	-6.107
-110	-6.107	-6.065	-6.023	-5.981	-5.939	-5.896	-5.853	-5.810	-5.767	-5.724	-5.681
-100	-5.681	-5.637	-5.593	-5.549	-5.505	-5.461	-5.417	-5.372	-5.327	-5.282	-5.237
-90	-5.237	-5.192	-5.147	-5.101	-5.055	-5.009	-4.963	-4.917	-4.871	-4.824	-4.777
-80	-4.777	-4.731	-4.684	-4.636	-4.589	-4.542	-4.494	-4.446	-4.398	-4.350	-4.302
-70	-4.302	-4.254	-4.205	-4.156	-4.107	-4.058	-4.009	-3.960	-3.911	-3.861	-3.811
-60	-3.811	-3.761	-3.711	-3.661	-3.611	-3.561	-3.510	-3.459	-3.408	-3.357	-3.306
-50	-3.306	-3.255	-3.204	-3.152	-3.100	-3.048	-2.996	-2.944	-2.892	-2.840	-2.787
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Tabela ITS-90 dla termopar typu E (spoina odniesienia 0°C) – siła elektromotoryczna emf [mV]**

°C	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
-40	-2.787	-2.735	-2.682	-2.629	-2.576	-2.523	-2.469	-2.416	-2.362	-2.309	-2.255
-30	-2.255	-2.201	-2.147	-2.093	-2.038	-1.984	-1.929	-1.874	-1.820	-1.765	-1.709
-20	-1.709	-1.654	-1.599	-1.543	-1.488	-1.432	-1.376	-1.320	-1.264	-1.208	-1.152
-10	-1.152	-1.095	-1.039	-0.982	-0.925	-0.868	-0.811	-0.754	-0.697	-0.639	-0.582
0	-0.582	-0.524	-0.466	-0.408	-0.350	-0.292	-0.234	-0.176	-0.117	-0.059	0.000
0	0.000	0.059	0.118	0.176	0.235	0.294	0.354	0.413	0.472	0.532	0.591
10	0.591	0.651	0.711	0.770	0.830	0.890	0.950	1.010	1.071	1.131	1.192
20	1.192	1.252	1.313	1.373	1.434	1.495	1.556	1.617	1.678	1.740	1.801
30	1.801	1.862	1.924	1.986	2.047	2.109	2.171	2.233	2.295	2.357	2.420
40	2.420	2.482	2.545	2.607	2.670	2.733	2.795	2.858	2.921	2.984	3.048
50	3.048	3.111	3.174	3.238	3.301	3.365	3.429	3.492	3.556	3.620	3.685
60	3.685	3.749	3.813	3.877	3.942	4.006	4.071	4.136	4.200	4.265	4.330
70	4.330	4.395	4.460	4.526	4.591	4.656	4.722	4.788	4.853	4.919	4.985
80	4.985	5.051	5.117	5.183	5.249	5.315	5.382	5.448	5.514	5.581	5.648
90	5.648	5.714	5.781	5.848	5.915	5.982	6.049	6.117	6.184	6.251	6.319
100	6.319	6.386	6.454	6.522	6.590	6.658	6.725	6.794	6.862	6.930	6.998
110	6.998	7.066	7.135	7.203	7.272	7.341	7.409	7.478	7.547	7.616	7.685
120	7.685	7.754	7.823	7.892	7.962	8.031	8.101	8.170	8.240	8.309	8.379
130	8.379	8.449	8.519	8.589	8.659	8.729	8.799	8.869	8.940	9.010	9.081
140	9.081	9.151	9.222	9.292	9.363	9.434	9.505	9.576	9.647	9.718	9.789
150	9.789	9.860	9.931	10.003	10.074	10.145	10.217	10.288	10.360	10.432	10.503
160	10.503	10.575	10.647	10.719	10.791	10.863	10.935	11.007	11.080	11.152	11.224
170	11.224	11.297	11.369	11.442	11.514	11.587	11.660	11.733	11.805	11.878	11.951
180	11.951	12.024	12.097	12.170	12.243	12.317	12.390	12.463	12.537	12.610	12.684
190	12.684	12.757	12.831	12.904	12.978	13.052	13.126	13.199	13.273	13.347	13.421
200	13.421	13.495	13.569	13.644	13.718	13.792	13.866	13.941	14.015	14.090	14.164
210	14.164	14.239	14.313	14.388	14.463	14.537	14.612	14.687	14.762	14.837	14.912
220	14.912	14.987	15.062	15.137	15.212	15.287	15.362	15.438	15.513	15.588	15.664
230	15.664	15.739	15.815	15.890	15.966	16.041	16.117	16.193	16.269	16.344	16.420
240	16.420	16.496	16.572	16.648	16.724	16.800	16.876	16.952	17.028	17.104	17.181
250	17.181	17.257	17.333	17.409	17.486	17.562	17.639	17.715	17.792	17.868	17.945
260	17.945	18.021	18.098	18.175	18.252	18.328	18.405	18.482	18.559	18.636	18.713
270	18.713	18.790	18.867	18.944	19.021	19.098	19.175	19.252	19.330	19.407	19.484
280	19.484	19.561	19.639	19.716	19.794	19.871	19.948	20.026	20.103	20.181	20.259
290	20.259	20.336	20.414	20.492	20.569	20.647	20.725	20.803	20.880	20.958	21.036
300	21.036	21.114	21.192	21.270	21.348	21.426	21.504	21.582	21.660	21.739	21.817
310	21.817	21.895	21.973	22.051	22.130	22.208	22.286	22.365	22.443	22.522	22.600
320	22.600	22.678	22.757	22.835	22.914	22.993	23.071	23.150	23.228	23.307	23.386
330	23.386	23.464	23.543	23.622	23.701	23.780	23.858	23.937	24.016	24.095	24.174
340	24.174	24.253	24.332	24.411	24.490	24.569	24.648	24.727	24.806	24.885	24.964
°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Tabela ITS-90 dla termopar typu E (spoina odniesienia 0°C) - siła elektromotoryczna emf [mV]**

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>350</b>	24.964	25.044	25.123	25.202	25.281	25.360	25.440	25.519	25.598	25.678	25.757
<b>360</b>	25.757	25.836	25.916	25.995	26.075	26.154	26.233	26.313	26.392	26.472	26.552
<b>370</b>	26.552	26.631	26.711	26.790	26.870	26.950	27.029	27.109	27.189	27.268	27.348
<b>380</b>	27.348	27.428	27.507	27.587	27.667	27.747	27.827	27.907	27.986	28.066	28.146
<b>390</b>	28.146	28.226	28.306	28.386	28.466	28.546	28.626	28.706	28.786	28.866	28.946
<b>400</b>	28.946	29.026	29.106	29.186	29.266	29.346	29.427	29.507	29.587	29.667	29.747
<b>410</b>	29.747	29.827	29.908	29.988	30.068	30.148	30.229	30.309	30.389	30.470	30.550
<b>420</b>	30.550	30.630	30.711	30.791	30.871	30.952	31.032	31.112	31.193	31.273	31.354
<b>430</b>	31.354	31.434	31.515	31.595	31.676	31.756	31.837	31.917	31.998	32.078	32.159
<b>440</b>	32.159	32.239	32.320	32.400	32.481	32.562	32.642	32.723	32.803	32.884	32.965
<b>450</b>	32.965	33.045	33.126	33.207	33.287	33.368	33.449	33.529	33.610	33.691	33.772
<b>460</b>	33.772	33.852	33.933	34.014	34.095	34.175	34.256	34.337	34.418	34.498	34.579
<b>470</b>	34.579	34.660	34.741	34.822	34.902	34.983	35.064	35.145	35.226	35.307	35.387
<b>480</b>	35.387	35.468	35.549	35.630	35.711	35.792	35.873	35.954	36.034	36.115	36.196
<b>490</b>	36.196	36.277	36.358	36.439	36.520	36.601	36.682	36.763	36.843	36.924	37.005
<b>500</b>	37.005	37.086	37.167	37.248	37.329	37.410	37.491	37.572	37.653	37.734	37.815
<b>510</b>	37.815	37.896	37.977	38.058	38.139	38.220	38.300	38.381	38.462	38.543	38.624
<b>520</b>	38.624	38.705	38.786	38.867	38.948	39.029	39.110	39.191	39.272	39.353	39.434
<b>530</b>	39.434	39.515	39.596	39.677	39.758	39.839	39.920	40.001	40.082	40.163	40.243
<b>540</b>	40.243	40.324	40.405	40.486	40.567	40.648	40.729	40.810	40.891	40.972	41.053
<b>550</b>	41.053	41.134	41.215	41.296	41.377	41.457	41.538	41.619	41.700	41.781	41.862
<b>560</b>	41.862	41.943	42.024	42.105	42.185	42.266	42.347	42.428	42.509	42.590	42.671
<b>570</b>	42.671	42.751	42.832	42.913	42.994	43.075	43.156	43.236	43.317	43.398	43.479
<b>580</b>	43.479	43.560	43.640	43.721	43.802	43.883	43.963	44.044	44.125	44.206	44.286
<b>590</b>	44.286	44.367	44.448	44.529	44.609	44.690	44.771	44.851	44.932	45.013	45.093
<b>600</b>	45.093	45.174	45.255	45.335	45.416	45.497	45.577	45.658	45.738	45.819	45.900
<b>610</b>	45.900	45.980	46.061	46.141	46.222	46.302	46.383	46.463	46.544	46.624	46.705
<b>620</b>	46.705	46.785	46.866	46.946	47.027	47.107	47.188	47.268	47.349	47.429	47.509
<b>630</b>	47.509	47.590	47.670	47.751	47.831	47.911	47.992	48.072	48.152	48.233	48.313
<b>640</b>	48.313	48.393	48.474	48.554	48.634	48.715	48.795	48.875	48.955	49.035	49.116
<b>650</b>	49.116	49.196	49.276	49.356	49.436	49.517	49.597	49.677	49.757	49.837	49.917
<b>660</b>	49.917	49.997	50.077	50.157	50.238	50.318	50.398	50.478	50.558	50.638	50.718
<b>670</b>	50.718	50.798	50.878	50.958	51.038	51.118	51.197	51.277	51.357	51.437	51.517
<b>680</b>	51.517	51.597	51.677	51.757	51.837	51.916	51.996	52.076	52.156	52.236	52.315
<b>690</b>	52.315	52.395	52.475	52.555	52.634	52.714	52.794	52.873	52.953	53.033	53.112
<b>700</b>	53.112	53.192	53.272	53.351	53.431	53.510	53.590	53.670	53.749	53.829	53.908
<b>710</b>	53.908	53.988	54.067	54.147	54.226	54.306	54.385	54.465	54.544	54.624	54.703
<b>720</b>	54.703	54.782	54.862	54.941	55.021	55.100	55.179	55.259	55.338	55.417	55.497
<b>730</b>	55.497	55.576	55.655	55.734	55.814	55.893	55.972	56.051	56.131	56.210	56.289
<b>740</b>	56.289	56.368	56.447	56.526	56.606	56.685	56.764	56.843	56.922	57.001	57.080
°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Tabela ITS-90 dla termopar typu E (spoina odniesienia 0°C) – siła elektromotoryczna emf [mV]**

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	57.080	57.159	57.238	57.317	57.396	57.475	57.554	57.633	57.712	57.791	57.870
<b>760</b>	57.870	57.949	58.028	58.107	58.186	58.265	58.343	58.422	58.501	58.580	58.659
<b>770</b>	58.659	58.738	58.816	58.895	58.974	59.053	59.131	59.210	59.289	59.367	59.446
<b>780</b>	59.446	59.525	59.604	59.682	59.761	59.839	59.918	59.997	60.075	60.154	60.232
<b>790</b>	60.232	60.311	60.390	60.468	60.547	60.625	60.704	60.782	60.860	60.939	61.017
<b>800</b>	61.017	61.096	61.174	61.253	61.331	61.409	61.488	61.566	61.644	61.723	61.801
<b>810</b>	61.801	61.879	61.958	62.036	62.114	62.192	62.271	62.349	62.427	62.505	62.583
<b>820</b>	62.583	62.662	62.740	62.818	62.896	62.974	63.052	63.130	63.208	63.286	63.364
<b>830</b>	63.364	63.442	63.520	63.598	63.676	63.754	63.832	63.910	63.988	64.066	64.144
<b>840</b>	64.144	64.222	64.300	64.377	64.455	64.533	64.611	64.689	64.766	64.844	64.922
<b>850</b>	64.922	65.000	65.077	65.155	65.233	65.310	65.388	65.465	65.543	65.621	65.698
<b>860</b>	65.698	65.776	65.853	65.931	66.008	66.086	66.163	66.241	66.318	66.396	66.473
<b>870</b>	66.473	66.550	66.628	66.705	66.782	66.860	66.937	67.014	67.092	67.169	67.246
<b>880</b>	67.246	67.323	67.400	67.478	67.555	67.632	67.709	67.786	67.863	67.940	68.017
<b>890</b>	68.017	68.094	68.171	68.248	68.325	68.402	68.479	68.556	68.633	68.710	68.787
<b>900</b>	68.787	68.863	68.940	69.017	69.094	69.171	69.247	69.324	69.401	69.477	69.554
<b>910</b>	69.554	69.631	69.707	69.784	69.860	69.937	70.013	70.090	70.166	70.243	70.319
<b>920</b>	70.319	70.396	70.472	70.548	70.625	70.701	70.777	70.854	70.930	71.006	71.082
<b>930</b>	71.082	71.159	71.235	71.311	71.387	71.463	71.539	71.615	71.692	71.768	71.844
<b>940</b>	71.844	71.920	71.996	72.072	72.147	72.223	72.299	72.375	72.451	72.527	72.603
<b>950</b>	72.603	72.678	72.754	72.830	72.906	72.981	73.057	73.133	73.208	73.284	73.360
<b>960</b>	73.360	73.435	73.511	73.586	73.662	73.738	73.813	73.889	73.964	74.040	74.115
<b>970</b>	74.115	74.190	74.266	74.341	74.417	74.492	74.567	74.643	74.718	74.793	74.869
<b>980</b>	74.869	74.944	75.019	75.095	75.170	75.245	75.320	75.395	75.471	75.546	75.621
<b>990</b>	75.621	75.696	75.771	75.847	75.922	75.997	76.072	76.147	76.223	76.298	76.373
°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10